

Boletín de Prensa 024
Manizales, 16 de agosto de 2017

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA MITÚ

Gestión Energética S.A. E.S.P - Gensa Informa a la opinión pública que debido a fallas simultáneas presentadas en dos de las unidades de generación de la Central Diesel del municipio de Mitú, el día 15 de agosto se tuvo que suspender el servicio de energía en el circuito Inaya desde las 6:00 pm hasta 6:48 pm. De igual manera por asuntos relacionados con la demanda de energía se presentó una suspensión en el circuito Yararaka desde las 5:55 p.m. hasta las 7:00 p.m. Una vez conocidos los eventos técnicos nuestro personal en la zona atendió oportunamente la situación y permitió restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La salida de servicio de las unidades fue necesaria como una medida preventiva para no tener que apagar todo el municipio.

Gracias por su comprensión.

Andrea Acosta Rodríguez
Dirección de Planeación
Profesional de Comunicación Organizacional
Cel: 3137166682



Manizales: Carrera 23 # 64B - 33 Edificio Centro de Negocios, Torre GENSA - Pbx: (6) 875 6262 - Fax: (6) 875 6151 - A.A. 2325
Bogotá D.C.: Carrera 68D # 25B-86 Edificio Centro Comercial y de Negocios Of. 729 - Tel: (1) 427 34 97 Fax: (1) 427 3510
Central Termoeléctrica de Paipa: Kilómetro 3 vía Paipa - Tunja - Tel: (8) 785 0050 - 785 0538 - Fax: (8) 785 3733 - 785 0847

NIT: 800.194.208-9 - www.gensa.com.co - Colombia